



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**  
**(BKPSDM)**

Jalan Majapahit No. 4 Telp. (0285) 412522 Fax (0285) 412522 Pekalongan 51111  
Email : bkpsdm.pekalongankota@gmail.com

---

**PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN**  
**DARURAT DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA**  
**PEKALONGAN**

**A. PENDAHULUAN**

1. Bahwa keselamatan publik dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur / karyawan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan, dan juga terutama bagi masyarakat/ publik yang beraktivitas di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kerja Kota Pekalongan maka dipandang perlu untuk menyusun Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat.
2. Penyusunan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat diperlukan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang potensial membahayakan keselamatan pihak-pihak yang beraktivitas di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan.
3. Potensi-potensi yang perlu diwaspadai berkaitan dengan keselamatan publik dan dapat menyebabkan keadaan darurat yang membahayakan dalam prosedur ini antara lain adalah kondisi: kebakaran, gangguan instalasi listrik tegangan tinggi, dan lain-lain.

**B. PROSEDUR PERINGATAN DINI**

- a) Apabila Terjadi Kebakaran
  1. Terhadap gangguan listrik yang menunjukkan / menimbulkan tanda-tanda berbahaya (timbulasap, bau menyengat, dan lain-lain) agar segera melapor ke Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan.
  2. Matikan power listrik PLN dan atau jalur ke sumber listrik cadangan (Genset) sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
  3. Terhadap gejala kebakaran yang masih terhitung kecil agar segera dilakukan penanganan secara hati-hati dengan melakukan penyemprotan alat pemadam portable yang tersedia dan mematikan listrik PLN maaupun jalur koneksi listrik.
  4. Jika masih memungkinkan segera lakukan langkah mematikan data center secara manual karena secara otomatis ketika listrik padam, maka UPS semua server akan menyalurkan energi listrik ke server untuk jangka waktu tertentu.
  5. Hubungi nomor telepon instansi/ pihak terkait untuk bantuan penanganan bencana yang terjadi(BPBD, Satpol-PP, Damkar, Dinsos P2KB, Dinkes, TNI, POLRI, Relawan.

b.) Apabila Terjadi Gempa Bumi Pra – Bencana :

1. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi.
2. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi dibawah meja.

## C. PROSEDUR EVAKUASI

### A. Prosedur Evakuasi Kebakaran

Jika terjadi gangguan listrik yang membahayakan (ledakan dan menimbulkan percikan api besar) atau kebakaran yang besar, agar segera dilakukan prosedur evakuasi sebagai berikut:

1. Segera menjauh dan keluar dari Gedung.
2. Ingat sampai dengan saat ini hanya ada 2 pintu keluar dari Gedung, yaitu:
  - (a) Pintu utama dan pintu belakang gedung Sekretariat; dan
  - (b) Pintu samping gedung Bidang.

Pintu-pintu tersebut selalu dalam keadaan terbuka pada jam kerja.

3. Utamakan bagi wanita hamil, wanita atau anak -anak atau orang tua untuk dapat prioritas keluarlebih dahulu.
4. Tetap tenang dan jangan menimbulkan kepanikan yang malah meningkatkan kepanikan kepadasesama.

### B. Prosedur Evakuasi Gempa Bumi

#### 1.) Di dalam ruangan

1. Melindungi Kepala dengan tangan, tas atau benda yang ringan lainnya, sembunyi/berlindung di bawah meja yang kuat, dan di pojok kolom bangunan (segitiga kehidupan), menjauh dari kaca, ataubisa segera lari keluar dari gedung bila memungkinkan.2. Setelah gempa berhenti, segera bangun tetap melindungi kepala, dan evakuasi diri keluar melalui jalur evakuasi dan menuju titik kumpul dengan memprioritaskan kelompok rentan atau yang luka
2. Setelah di titik kumpul tetap melindungi kepala dan jongkok, jauhi bangunan tinggi, tiang listrikdan pohon besar
3. Koordinator ruangan melakukan pengecekan terhadap para pegawai yang ada di titik kumpul dansegera melapor ke koordinator pencarian, penyelamatan dan evakuasi

#### 2.) Di luar ruangan

1. Menjauhkan diri dari bangunan yang ada disekitar (gedung, tiang listrik, pohon, dll)
2. Perhatikan tempat berpijak dan hindari apabila terjadi rekahan tanah

Mengetahui,  
Kepala BKPSDM  
Kota Pekalongan



**RUSMANI BUDI HARJO, A.KS, M.M**  
NIP. 19720913 199803 1 001