



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Jalan Majapahit Nomor 9 Kota Pekalongan Kode Pos 51111
Telepon/Fax (0285) 425274, email : dindagkopukm.pklkota@gmail.com
Website : <http://dindagkop.pklkota.go.id>

PROSEDUR PENANGANAN KEADAAN DARURAT
DI DINAS PEDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa keselamatan publik dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur / karyawan Dindagkop dan UKM, dan juga bagi masyarakat/ publik yang beraktivitas di lingkungan Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan maka dipandang perlu untuk menyusun Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat.
2. Penyusunan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat diperlukan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang potensial membahayakan keselamatan pihak-pihak yang beraktivitas di lingkungan kantor Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan.
3. Potensi-potensi yang perlu diwaspadai berkaitan dengan keselamatan publik dan dapat menyebabkan keadaan darurat yang membahayakan dalam prosedur ini antara lain adalah kondisi, kebakaran, gangguan instalasi listrik dan gempa bumi, banjir dan kejadian kebencanaan lainnya.

B. PROSEDUR PERINGATAN DINI

1. Terhadap gangguan listrik yang menunjukkan / menimbulkan tanda-tanda berbahaya (timbul asap, bau menyengat, dll) agar segera melapor ke Bagian Umum Sekretariat Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan.
2. Matikan power listrik PLN sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
3. Terhadap gejala kebakaran yang masih terhitung kecil agar segera dilakukan penanganan secara hati-hati dengan melakukan penyemprotan alat pemadam portable yang tersedia dan mematikan listrik PLN maupun jalur koneksi listrik.
4. Terhadap kejadian bencana gempa bumi dan banjir agar dilakukan evakuasi sementara di titik kumpul yang telah ditetapkan, serta menunggu instruksi dan evakuasi lebih lanjut dari BPBD.

C. PROSEDUR EVAKUASI

Jika terjadi gangguan listrik, gempa bumi, banjir, yang membahayakan (ledakan dan menimbulkan percikan api besar) atau kebakaran yang besar, agar segera dilakukan prosedur evakuasi sebagai berikut :

1. Segera menjauh dan keluar dari Gedung.
2. Ingat sampai dengan saat ini hanya ada 3 pintu keluar dari Gedung, yaitu:
 - a) Pintu utama keluar di bagian depan Gedung
 - b) Pintu belakang yang berada di sebelah barat gedung; dan,
 - c) Pintu belakang yang berada di sebelah timur gedung. Pintu utama dan pintu belakang selalu dalam keadaan terbuka pada jam kerja, tapi untuk memudahkan disarankan bisa langsung menuju pintu depan.
3. Utamakan bagi wanita hamil, wanita atau anak -anak atau orang tua untuk dapat prioritas keluar lebih dahulu.
4. Tetap tenang dan jangan menimbulkan kepanikan yang malah meningkatkan kepanikan kepada sesama.
5. Bagi pegawai atau warga yang berada di Lantai II agar segera turun ke Lantai I. Pintu / jalur ke lantai I dari lantai II hanya tersedia satu tangga di sebelah timur Gedung. Jadi pastikan mengetahui letak tangga tersebut.
6. Bagi yang dari lantai II, setelah turun tangga langsung belok kiri melalui pintu sisi timur untuk keluar Gedung.

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kota Pekalongan

